

Daglig kontroll av lyftredskap




INGEN SKA SKADAS
PÅ VÅRA BYGGEN

Rundsling bandstroppar och bandsling

Kontrollera dagligen:

1. Att utrustningen har läslig märkning
2. Att redskapen inte har någon av följande defekter:
 - Skador i duk, sömmar eller på andra ställen
 - Skärskador
 - Svets- och/eller värmeskador
 - Knutar
 - Kemiska skador
 - Allmänt nedsmutsade eller i dåligt skick

Utrustningen förvaras enligt tillverkarens anvisningar: mörkt, torrt och välventilerat.



Kättingredskap och ställinestroppar

Kontrollera dagligen:

1. Att utrustningen har läslig märkning
2. Att redskapen inte har följande defekter:
 - Skador på vajer eller toppögla
 - Brott eller förslitning på trådarna
 - Skadade kopplingar, krokar
 - Skadade kättinglänkar
 - Mekaniska slitageskador
 - Deformationer, klämskador
 - Rost

Utrustningen förvaras enligt tillverkarens anvisningar: mörkt, torrt och välventilerat.

